

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код \*  
№ в ЕРКНМ 24220063160200925753 - 15.11.2022 год



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, д. 29,  
тел. (39169) 3-41-09, E-mail: [sufps19@24.mchs.gov.ru](mailto:sufps19@24.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 152/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному бюджетному общеобразовательному  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)  
учреждению «Зеленогорская школа-интернат»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки  
№ 152 от «15» ноября 2022 года  
в период с «21» ноября 2022г. по «02» декабря 2022г.

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы  
«Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» - государственным инспектором  
инспекторов органа государственного пожарного надзора)  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору  
майором внутренней службы Гавриловой Татьяной Владимировной

проведено плановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор  
должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)  
КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат» - Пиго Оксана Васильевна  
заместитель директора по административно-хозяйственной работе Юшковская  
Тамара Егоровна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта в Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения на входной двери помещения с наружной стороны (помещение склада в цоколе) (Согласно техническому паспорту нежилого здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 173 от 14.03.2022 года инвентарный номер 04:537:002:000000480 и экспликации к поэтажному плану литер Б, цокольный этаж, помещение № 5)	Правила противопожарного режима в РФ п. 12, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	27.11.2023	
2.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов (отсутствуют сертификаты на обои, примененные в спальнях помещениях)	Правила противопожарного режима в РФ п. 25, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	27.11.2023	
3.	На объекте защиты часть помещений не защищена системой пожарной сигнализации – кабинет психолога (Согласно техническому паспорту нежилого здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 173 от 14.03.2022 года инвентарный номер 04:537:002:000000480 и экспликации к поэтажному плану литер Б, 2 этаж, помещение № 59)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.4	27.11.2023	

4.	На объекте защиты прибор приемно-контрольный пожарный установлен вне помещения дежурного персонала и без специального выносного устройства оповещения	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; часть 7 статьи 83	27.11.2023	
5.	На объекте защиты не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. с круглосуточным пребыванием людей (интернат образовательной организации)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; часть 1 статьи 82	30.12.2024	
6.	На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1. для отделки стен на путях эвакуации в поэтажных коридорах допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокими показателями пожарной опасности чем класс Г1, В1, Д2. Т2 (фактически применена эмаль с показателями Г1, В2, Д2, Т2 Сертификат соответствия № RU С- RU.ПБ58.В00625/20) (Согласно техническому паспорту нежилого здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 173 от 14.03.2022 года инвентарный номер 04:537:002:000000480 и экспликации к поэтажному плану литер Б, цокольный этаж: помещения №№ 12, 8, 4, 3; 1 этаж: помещения №№ 62, 64, 65, 17, 3; 2 этаж: помещение № 44; 3 этаж: помещения №№ 32, 32а, 34, 39, 49)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; часть 6 статьи 134, таблица № 28	30.12.2024	
7.	Здание функциональной пожарной опасности Ф 4.1. (общеобразовательная школа) площадью более 3000 м2 (фактически 4551,7 м2 Согласно техническому паспорту нежилого здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 173 от 14.03.2022 года инвентарный номер 04:537:002:000000480) не оснащено адресной системой пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила	30.12.2024	

		проектирования» п.6.1.6, приложение А, таблица А.1 пункт 14		
8.	Объект защиты с круглосуточным пребыванием людей, наличием маломобильных групп населения, возможностью одновременной эвакуации более 50 человек с этажа, не оборудован основными элементами Фотолюминесцентных Эвакуационных Систем в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; Межгосударственный стандарт ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" пункты 4.1, 4.2, 9.1., 9.3., 9.3.4, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.9	27.11.2023	
9.	На объекте защиты при высоте лестниц более 45 см и ширине более 2,4 м не предусмотрены промежуточные поручни (2 выхода из актового зала в общий коридор лестницы шириной 2,5 м не имеют промежуточных поручней. Согласно техническому паспорту нежилого здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 173 от 14.03.2022 года инвентарный номер 04:537:002:000000480 и экспликации к поэтажному плану литер Б, 2 этаж помещение № 10)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	27.11.2023	
10.	На объекте защиты ширина эвакуационных выходов при числе эвакуирующихся через указанные выходы менее 50 человек составляет менее 0,8 м (Согласно техническому паспорту нежилого здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 173 от 14.03.2022 года инвентарный номер 04:537:002:000000480 и экспликации к поэтажному плану литер Б, <b>цокольный этаж:</b> из гардероба в коридор (из помещения № 24 в помещение № 3-фактически 0,75; из склада в коридор (из помещения № 7 в помещение № 8 - фактически 0,74м), <b>1 этаж:</b> вход в подвал с лестничной клетки первого этажа (из помещения № 60 в помещение № 61 - фактически 0,75м); выход из пищеблока непосредственно наружу (из помещения № 25 - фактически 0,74	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.4, п. 4.2.19	30.12.2024	

	м), выход из кабинета директора в приемную (из помещения № 77 в помещение № 80 - фактически 0,75м), <b>3 этаж:</b> из кабинета логопеда в коридор (из помещения № 48 в помещение № 49 - фактически 0,68м), между помещениями склада (из помещения 11 в помещение № 10, из помещения № 10 в помещение № 12, из помещения № 12 в помещение № 13 - фактически 0,57м)			
11.	На объекте защиты ширина выходов из лестничных клеток наружу менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы, для зданий класса Ф 4.1 не менее 1,35 м (фактически 0,75-0,78 м) (Согласно техническому паспорту нежилого здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 173 от 14.03.2022 года инвентарный номер 04:537:002:000000480 и экспликации к поэтажному плану литер Б, 1 этаж из лестничных клеток № 35 и 59 наружу)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.4, п. 4.2.20, п. 4.4.1	30.12.2024	
12.	Высота горизонтальных участков пути эвакуации в свету составляет менее 2 м (Согласно техническому паспорту нежилого здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 173 от 14.03.2022 года инвентарный номер 04:537:002:000000480 и экспликации к поэтажному плану литер Б, цокольный этаж: по лестничным клеткам (помещения №1 и № 11), по общим коридорам (помещения № 4 и № 8) фактически 1,7-1,8м)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.4, п. 4.3.2.	30.12.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласовании с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор краевого государственного  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Зеленогорская школа-интернат»  
Пиго Оксана Васильевна

(подпись)

Инспектор отдела федерального государственного  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц))  
пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление  
(руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)  
ФПС № 19 МЧС России» - государственный инспектор  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС  
России» по пожарному надзору Гаврилова Т.В.  
майор внутренней службы

