

Отметка о размещении сведений в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 225 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному бюджетному общеобразовательному  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)  
учреждению «Зеленогорская школа-интернат»

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки  
№ 225 от «15» сентября 2021 года  
в период с «27» сентября 2021г. по «28» сентября 2021г.

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора,  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы)  
Корниенко Анной Васильевной, капитаном внутренней службы  
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор  
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)  
КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат» Пиго Оксана Васильевна; заместитель  
директора по административной работе КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат»  
Юшковская Тамара Егоровна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта в Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	<p>В здании на путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (на путях эвакуации применение горючего линолеума).</p> <p><b>(1 этаж: общий коридор медицинского пункта-изолятора (линолеум ПВХ);</b>  <b>общий коридор школы-интерната (линолеум ПВХ);</b>  <b>3 этаж: общий коридор школы-интерната (линолеум ПВХ)).</b></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, часть 6 статьи 134, таблица 28, таблица 3.</p>	20.01.2023	
2.	<p>В здании для покрытия пола в зальном помещении (класс здания Ф4.1 с вместимостью зала от 15 до 300 человек) допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (на полу зального помещения применение горючего линолеума).</p> <p><b>(2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану второго этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <b>актовый зал</b> (помещение 10).</b></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, часть 6 статьи 134, таблица 29, таблица 3.</p>	20.01.2023	
3.	<p>В здании для облицовки стен в зальном помещении (класс здания Ф4.1 с вместимостью зала от 15 до 300 человек) допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (для облицовки стен зального помещения применение горючих пластиковых панелей).</p> <p><b>(2 этаж (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану второго этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007): <b>актовый зал</b> (помещение 10).</b></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, часть 6 статьи 134, таблица 29, таблица 3.</p>	20.01.2023	

<p>4. В здании для покрытия пола в спальнях (класс помещений Ф1.1) допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1).</p> <p><b>(3 этаж</b> (согласно приложения № 2а инв. № 04:537:002:000000480 экспликации помещений к поэтажному плану третьего этажа школы-интерната № 173 от 27.09.2007):</p> <p><b>спальня №1</b> (помещения 22 и 22а для покрытия пола применяется половая доска, окрашенная эмалью);</p> <p><b>спальня №2</b> (помещения 23 и 23а для покрытия пола применяется линолеум);</p> <p><b>спальня №3</b> (помещения 24 и 24а для покрытия пола применяется линолеум);</p> <p><b>спальня №4</b> (помещение 29 для покрытия пола применяется линолеум).</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6, часть 7 статьи 134, таблица 3.</p>	<p>20.01.2023</p>	
--	--	-------------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласовании с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат»

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица)

Пиго О.В.

(представителя)



(подпись)

Инспектор отдела федерального государственного

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление

руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


ФПС № 19 МЧС России» - государственный инспектор

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС

России» по пожарному надзору Корниенко А.В.

капитан внутренней службы



  
(подпись)